



ARCIBISKUPSKÝ KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ  
Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc  
IČ: 487 70 370

## POŽÁRNÍ ŘÁD

### Stojanova kolej

#### I.

Budova slouží k přechodnému ubytování osob, školní činnosti, náboženské činnosti. Nebezpečí požáru hrozí hlavně při nedodržování potádku, kouření mimo vyhrazený prostor, používání otevřeného ohně a tepelných spotřebičů. Nábytek, lůžkoviny a uložené oděvní svrsky jsou vesměs hořlavé látky, které při vzniku požáru mohou způsobit silné zadýmení kouřovými zplodinami z umělých hmot, které se při jejich výrobě používají.

#### II.

### Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek

**Měkké dřevo:** bod vznícení se pohybuje od 260 °C do 300 °C.

**Tvrdé dřevo:** bod vznícení 295 °C.

**Dřevotřísky:** jsou kombinací dřevěných pilin a pojidla.

**Papír:** hořlavý materiál, jehož základní složkou je celulóza. Balíky, svazky a role papíru jsou nesnadno zápalné a hoří za normálních okolností velmi těžce. Papír je třeba chránit před zdrojem tepla s teplotou vyšší než 100 °C.

**Textilie:** teplota vznícení = 350 – 410 °C (podle druhu), při hoření textilií s příměsí syntetických látek vznikají toxické zplodiny hoření.

**Plasty:** jsou to makromolekulární organické sloučeniny, které vznikly přeměnou organických přírodních nebo uměle vyrobených látek a v určité teplotní oblasti se chovají plasticky.

Název	Zn.	Teplota měknutí (°C)	Třída hořlavosti	Teplota vzplanutí (°C)	Teplota vznícení (°C)
Polyamid	PA	100-215	hořlavý	395-421	425-444
Polyetylen	PE	110-130	dobře hořlavý	306-341	349-417
Polypropylen	PP	120-148	dobře hořlavý	328-410	350-570
Polystyren	PS	75-110	dobře hořlavý	345-395	484-500
Polyuretan, pěnový – měkký	PUR	150-170	dobře hořlavý	310-440	415-480
Polyvinylchlorid - měkký	PVC	75-80	hořlavý	390	441-455

#### III.

Nejvýše přípustné množství uvedených látek.

15 000 kg.

#### IV.

### Požadavky na zamezení vzniku a šíření požáru

K zamezení vzniku požáru je nutno dbát na dodržování protipožárních předpisu a to zejména:

- Zákaz kouření platí v celém objektu.
- Používání tepelných spotřebičů je na pokojích zakázáno.
- Sušení oděvu, obuvi nebo odkládání jakýchkoliv předmětů na tělesa ústředního vytápění je zakázáno.
- Opravy elektrické instalace může provádět pouze osoba s příslušnou odbornou kvalifikací.
- Elektrické rozvaděče musí být uzavřeny a musí k nim být trvale zachován volný přístup.
- Osvětlovací tělesa (žárovky, zářivky) musí být opatřeny kryty, nesmějí se zakrývat textílem, papírem atp., musí být pravidelně zbavovány prachu, pavučin a nečistot.
- Chodby a schodiště slouží v případě požáru jako únikové cesty, proto na nich nesmí být (ani dočasně) ukládány žádné předměty, ani na nich nesmí být skladován jakýkoliv materiál.
- Hasící přístroje musí být trvale přístupné, zajištěny proti pádu a nesmí se zakládat ani obkládat různými předměty.
- Ve všech prostorách je nutno zachovávat čistotu a pořádek.
- Při odchodu z pokojů je povinností ubytovaného se přesvědčit, že v místnosti je z hlediska požární ochrany vše v pořádku. Zkontroluje, zda jsou zástrčky elektrických spotřebičů vytaženy ze zásuvek, zda nebyly do odpadkového koše odhozeny nedopalky cigaret a zda nejsou na tělesech ústředního vytápění odloženy hořlavé předměty.

#### V.

### Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti

Požární preventista kontroluje dodržování podmínek požární ochrany v objektech. Při zjištění závady mají povinnost závadu odstranit, pokud tak nemohou učinit, musí zjištěnou závadu ohlásit nadřízenému. Ten zajistí zjednání nápravy.

#### VI.

### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

Osoby pohybující se v objektu si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu, jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu. Nesmí odkládat žádné věci (ani dočasně) do prostoru schodišť a chodeb sloužících jako únikové cesty.

Olomouc 1. 8. 2025

Odpovědný vedoucí zaměstnanec:

ARCIBISKUPSKÝ  
KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Žerotínovo nám. 605/2 (3)  
779 00 OLOMOUC  
IČ 48770370, DIČ CZ48770370



Mgr. Lukáš Jambor  
rektor semináře

Příloha:

Vybavení hasebními prostředky: Seznam a přehled rozmístění PHIP

Rozmístění je uvedeno v revizní zprávě hasebních prostředků.

Požární preventivní hlídka není stanovena.


Umístění bezpečnostních značek.

Platnost do další kontroly platnosti do 1 roku.

Vypracoval:

Milan Pospíšil, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, č. Š – 6/98





ARCIBISKUPSKÝ KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ  
Žerotínovo nám. 605/2, 711 11 Olomouc  
IČ: 487 70 370

## POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE


1. Osoba, která zpozoruje požár je povinna ohlásit vznik požáru na ohlašovnu požárů  
Operační středisko HZS Olomouckého kraje.
2. Požární poplach bude vyhlášen voláním „**HORÍ!**“.
3. Při vyhlášení požárního poplachu všechny osoby v klidu opustí AKS a shromáždí se před budovou.
4. Telefonní číslo ohlašovny požárů:  
Operační středisko HZS Olomouckého kraje tel.: **150**
5. Telefonní čísla tísňového volání:  
Policie ČR tel.: 158  
Záchranná služba tel.: 155  
Městská policie tel.: 156  
Evropské číslo tísňového volání tel.: 112
6. Telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:  
Pohotovostní služba dodavatele el. energie tel.: 800 850 860  
Pohotovostní služba dodavatele plynu tel.: 1239  
Pohotovostní služba dodavatele vody tel.: 840 668 668
7. V případě požáru je třeba zavolat tyto zaměstnance:

Mgr. Lukáš Jambor, rektor  
Tomáš Cukr, hospodář

tel.: 732 939 534  
tel.: 605 770 333

Olomouc : 1. 8. 2025

ARCIBISKUPSKÝ  
KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ  
Žerotínovo nám. 605/2 (3)  
779 00 OLOMOUC  
IČ 48770370, DIČ CZ48770370

  
Mgr. Lukáš Jambor  
rektor

Platnost do další kontroly platnosti - 1 rok.

Vypracoval:

Milan Pospíšil, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, č. Š – 6/98





ARCIBISKUPSKÝ KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ  
Žerotínovo nám. 605/2, 711 11 Olomouc  
IČ: 487 70 370  
Stojanova kolej

## POŽÁRNÍ A EVAKUAČNÍ PLÁN

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob z budovy.

**Evakuaci vyhlašuje a usměrňuje:** ohlašovny požárů po potvrzení požáru nebo se evakuace vyhlašuje na pokyn velitele jednotky požární ochrany.

**Evakuace probíhá:** únikovými cestami podle schémat směru úniku na pláncích jednotlivých podlaží.

**Provádí se evakuace celé budovy naráz.**

Každá osoba je povinna

- uposlechnout výzvu k evakuaci
- na výzvu k evakuaci přeruší svou činnost takovým způsobem, aby toto přerušování nezpůsobilo škody, při odchodu z místnosti uzavře za sebou dveře, ale neuzamyká je.
- upozornit jiné osoby, se kterými se setká v budově na probíhající evakuaci, případně jim pomůže při jejich neschopnosti uniknout.

**Místo soustředění evakuovaných osob:** Mariánská ulice.

**Kontrola počtu všech osob soustředěných v místě evakuace a součet počtu ostatních osob, které byly evakuovány z objektu, provede pastorační asistentka.**

**Pastorační asistentka:**

- nahlásí výsledek evakuace a její ukončení veliteli zásahu jednotky požární ochrany,
- informuje velitele zásahu ihned o skutečnosti, pokud existuje důvodné podezření, že v evakuovaném objektu zůstali lidé,
- je oprávněn podávat další informace o objektu, zejména o skutečnostech týkajících se uložených hořlavých látek,
- povolává zdravotnickou záchrannou službu pro osoby, které tuto pomoc potřebují, do doby příjezdu této služby organizuje poskytnutí předlékařské laické první pomoci postiženým.

Olomouc dne 1. 8. 2025

ARCIBISKUPSKÝ  
KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Žerotínovo nám. 605/2  
779 00 OLOMOUC (3)  
IČ 48770370, DIČ CZ48770370

Mgr. Lukáš Jambor  
rektor

Platnost do další kontroly platnosti - 1 rok.

Vypracoval:

Milan Pospíšil, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, č. Š – 6/98